

Вайнера 47

Услуга	Сальдо вх.	Начислено	Оплачено	Факт. Затраты	Итого
ГВС		0,00	0,00	0,00	0,00
Водоотв.		20 451,41	18 390,48	20 451,41	2 060,93
Отопление		0,00	0,00	0,00	0,00
Сод.обсл.жилья		124 456,15	98 810,84	142 486,99	43 676,15
ХВС		26 273,41	23 211,76	26 273,41	3 061,65
Э/э		95 381,65	73 125,42	95 381,65	22 256,23
ИТОГО	0,00	266 562,62	213 538,50	284 593,46	71 054,96

Содержание и ремонт жилфонда		142 486,99
	31.08.2013	24 922,72
Абонентское обслуживание		540,94
Аварийно-диспетчерское обслуживание		1 854,65
АУП		386,39
Вывоз и утилизация ТБО		2 885,01
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		850,05
Материалы Благоустройство территории		210,39
Материалы Сантехника		137,53
Паспортно-визовая служба		463,66
Техническое обслуживание газового оборудования		772,77
Уборка мест общего пользования		1 133,40
Участок ремонтно-строительных работ		1 434,63
Участок санитарно-технических работ		6 118,47
14365 44 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: нет теплофиката,ремонтные работы СТК		
14430 кв.44-ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок трубы ф 57 1м.		
Участок уборки территории и мусоропроводов		7 027,19
Участок электротехнических работ		1 107,64
	30.09.2013	23 575,27
Абонентское обслуживание		592,46
Аварийно-диспетчерское обслуживание		1 751,61
АУП		463,66
Вывоз и утилизация ТБО		2 885,01
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 107,64
Материалы Благоустройство территории		479,64
Паспортно-визовая служба		463,66
Техническое обслуживание газового оборудования		1 545,54
Уборка мест общего пользования		1 133,40
Участок ремонтно-строительных работ		1 713,36
16355 кв 3 Восстановить разбитые стекла между 1 и 2 этажом ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
16958 кв.31-установить штакетник на придомовой территории, возле подъезда ездят машины ВЫПОЛНЕНИЕ: работы внесены в план работ на 2014г.		
Участок санитарно-технических работ		4 835,55

17471 кв.31-парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли спускник на стояке отопления,течь устранили		
17613 кв.13-,14,1,10- нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
17908 кв31,4 нет отопления в 2-х комнатах отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
Участок уборки территории и мусоропроводов		5 418,83
16957 кв.31-почистить подвал от мусора и после затопления КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
Участок электротехнических работ		1 184,91
	31.10.2013	34 389,05
Абонентское обслуживание		875,81
Аварийно-диспетчерское обслуживание		1 700,09
АУП		566,70
Вывоз и утилизация ТБО		2 885,01
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		747,01
Материалы Благоустройство территории		635,40
Материалы Ремонтно-строит участок		912,02
Материалы Сантехника		4 581,65
Паспортно-визовая служба		463,66
Уборка мест общего пользования		1 133,40
Участок ремонтно-строительных работ		2 416,06
19887 кв.9- нет остекления на 2 эт., закрыть окно на 3 эт. ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
20484 кв 46 топит с кровли(всегда дома) ВЫПОЛНЕНИЕ: ремонт кровли внесен в план работ на 2014г.		
Участок санитарно-технических работ		8 609,96
18239 кв-11,13 Нет отопления в б. комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
18319 Кв.4. Топит сверху. АС-перекрыли стояк ХВС. ВЫПОЛНЕНИЕ: топит с кв 7(нет дома),отключили стояк ХВС		
18327 кв 4 топит с кв 7(нет дома),отключили стояк ХВС,обследовать квартиру 7 на утечки,устранить утечку после 18.00 (передала в АС 03.10.2013 в 17:45) ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования утечек не обнаружено,открыли стояк ХВС		
18945 кв.31,43-нет отопления в комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
19208 кв.10,15-нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
19242 кв.40,13-нет отопления в комнате по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
19537 кв.10,13 -нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
19667 кв.16- течь стояков ХВС и ГВС в коридоре ВЫПОЛНЕНИЕ: топила кв.18- передала в платный отдел		
19670 кв.16- течь КНЗ трубы в подвале под кв.17 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили КНЗ в подвале		
19710 кв.18- заменить входящий вентиль на кв-ру ВЫПОЛНЕНИЕ: в платный отдел		

21564 кв.16- течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили КНЗ в подвале		
Участок уборки территории и мусоропроводов		7 445,53
Участок электротехнических работ		1 416,75

18238 кв-11 Нет света на л/кл во всем подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена л/н-бшт.

19669 кв.16-восстановить освещение в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: С левой стороны вырваны все светильники на проводке по всему подвалу отсутствует напряжения,Необходимо проложить новую проводку и установить светильники
21717 восстановить освещение в 1 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановили в 15:00 06.11.13

30.11.2013 28 700,44

Абонентское обслуживание	618,22
Аварийно-диспетчерское обслуживание	2 009,20
АУП	515,18
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1 390,99
Материалы Сантехника	2 228,48
Паспортно-визовая служба	463,66
Уборка мест общего пользования	1 133,40
Участок ремонтно-строительных работ	5 372,52

21866 кв.41. Топит с кровли комнату ВЫПОЛНЕНИЕ: составлен акт, течь с кровли, м/п швы

22049 кв.28-течь кровли ВЫПОЛНЕНИЕ: составлен акт, течь кровли

Участок санитарно-технических работ 7 067,68

21848 кв 29 топит квартиру с крыши спальную, вода бежит из распределкаробки электрической, кв.28 (244728) течь в коридоре, в кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: составлен акт

22094 кв 14 течь сверху ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования жильцов нет дома

23272 Кв.32. Течь под унитазом, топят соседей. ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования течь не обнаружена

23627 кв 32 топит квартиру снизу ВЫПОЛНЕНИЕ: топила канализация ,прочистили из подвала

23713 кв.30-течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца

Участок уборки территории и мусоропроводов 6 097,98

Участок электротехнических работ 1 803,13

22285 2-ой подъезд отсутствует освещение в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: 1)отгорел фазный провод,свет в подъезде восстановил, 2) заменил л/н-1шт

31.12.2013 30 899,51

Абонентское обслуживание	2 627,42
АУП	489,42
Вывоз и утилизация ТБО	2 885,01
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1 416,75
Материалы Благоустройство территории	166,02
Материалы Сантехника	515,75
Паспортно-визовая служба	463,66
Техническое обслуживание газового оборудования	772,77
Уборка мест общего пользования	1 133,40
Участок ремонтно-строительных работ	5 837,80

Участок санитарно-технических работ

6 513,38

24314 кв.33-засор КНЗ на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: устранит аварийная служба

24341 КВ 33 устранить местный засор канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили
общий стояк канализации ф 100

Участок уборки территории и мусоропроводов

6 584,11

Участок электротехнических работ

1 494,02

25649 Провести ППР дома и ревизию ВРУ ВЫПОЛНЕНИЕ: Провели ППР дома и
ревизию ВРУ