

Строителей 22

Услуга	Сальдо вх.	Начислено	Оплачено	Факт. Затраты	Итого
ГВС		0,00	0,00	0,00	0,00
Водоотв.		34 155,08	30 092,37	34 155,08	4 062,71
Отопление		0,00	0,00	0,00	0,00
Сод.обсл.жилья		222 105,60	196 648,54	288 375,88	91 727,34
ХВС		38 039,80	34 041,37	38 039,80	3 998,43
Э/э		140 363,74	117 588,78	140 363,74	22 774,96
ИТОГО	0,00	434 664,22	378 371,06	500 934,50	122 563,44

Содержание и ремонт жилфонда **288 375,88**

31.07.2013 45 797,84

Абонентское обслуживание **788,46**

Аварийно-диспетчерское обслуживание **4 178,84**

АУП **741,59**

Вывоз и утилизация ТБО **4 415,38**

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. **1 655,77**

Материалы Сантехника **5 013,84**

Паспортно-визовая служба **709,61**

Техническое обслуживание газового оборудования **1 182,69**

Уборка мест общего пользования **1 260,00**

Участок ремонтно-строительных работ **3 216,83**

13273 кв.65- вскрыть штробу ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

13299 кв.89-течь кровли ВЫПОЛНЕНИЕ: ремонт кровли внесен в план работ на 2014г.

13385 кв.89 течь кровли в двух местах, есть опасность замыкания

ВЫПОЛНЕНИЕ: ремонт кровли внесен в план работ на 2014г.

13448 кв. 48,51 - вскрыть штробу ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

13566 кв.48,51,54-защитить штробу ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

13568 кв 15 (1 подъезд) отремонтировать тамбурную дверь, сделать шпингалеты, забить подвальное окно ВЫПОЛНЕНИЕ: отремонтирована тамбурная дверь

Участок санитарно-технических работ **8 811,99**

13144 кв 46 течь канализации в подвале(заявка от 11.07.2013) ВЫПОЛНЕНИЕ:

прочистили стояк канализации через ревизию в подвале

13237 кв 68 течь стояка передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется замена стояка через перекрытие

13248 кв 68 течь стояка канализации,требуется замена через перекрытие

ВЫПОЛНЕНИЕ: замена участка КНЗ

13317 кв.46-топит подвал КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м.

13440 кв.48 топит сверху ВЫПОЛНЕНИЕ: Передано в строй-группу

13446 кв. 65 топит кв. 62 ВЫПОЛНЕНИЕ: замена участка КНЗ

13487 кв. 1 - течь КНЗ в подвале ключи в кв.3 ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ из подвала до колодца, 5 метров

13549 кв. 51 топит сверху кв. 54 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок стояка КНЗ

14161 кв.5-топит сверху ВЫПОЛНЕНИЕ: разовый затоп, стояки запустили		
14182 кв 1 топит сверху,течь в перекрытие с кв 10,отключены стояки		
ХВС,ГВС,(доступ в кв 7(9049833830) в 17.30) ВЫПОЛНЕНИЕ:		
обследовали,утечек не обнаружено, Стояки ХВС,ГВС открыли		
Участок уборки территории и мусоропроводов		11 772,84
Участок электротехнических работ		2 050,00
	31.08.2013	60 929,27
Абонентское обслуживание		827,88
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2 838,46
АУП		591,35
Вывоз и утилизация ТБО		4 415,38
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 300,96
Материалы Благоустройство территории		321,99
Материалы Сантехника		210,48
Паспортно-визовая служба		709,61
Текущий ремонт и обслуживание МКД		23 260,80
Ремонт кровли		23 260,80
Техническое обслуживание газового оборудования		1 182,69
Уборка мест общего пользования		1 260,00
Участок ремонтно-строительных работ		2 195,64
14582 кв.15- отремонтировать тамбурную дверь, забить подвальное окно		
ВЫПОЛНЕНИЕ: отремонтирована тамбурная дверь		
14792 кв.49-засыпать ямы у 3-4 подъездов ВЫПОЛНЕНИЕ: выбоины на		
внутриквартальной дороге, работа муниципалитета		
Участок санитарно-технических работ		9 364,04
15183 46 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: работы СТК,		
низкая тем-ра, нет перепада, нужна регулировка		
15255 46 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: работы СТК,		
низкая тем-ра, нет перепада, нужна регулировка		
15563 46 течь канализации в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из		
подвала до колодца 5м.		
Участок уборки территории и мусоропроводов		10 754,80
Участок электротехнических работ		1 695,19
14501 Кв.36. Нет света в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: схему э/снабжения		
восстановил		
14769 кв.48-проверить неисправность эл. счетчика, крутится диск даже когда все		
отключено ВЫПОЛНЕНИЕ: счетчик на квартиру старый,больше 40лет. Требуется		
замена эл. счетчика.		
	30.09.2013	35 825,31
Абонентское обслуживание		906,73
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2 680,76
АУП		709,61
Вывоз и утилизация ТБО		4 415,38
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 695,19
Материалы Благоустройство территории		734,07
Материалы Сантехника		219,03
Паспортно-визовая служба		709,61
Техническое обслуживание газового оборудования		2 365,38
Уборка мест общего пользования		1 260,00
Участок ремонтно-строительных работ		2 622,22

16159 кв.64- сломан тополь на д/ площадке, убрать	ВЫПОЛНЕНИЕ: убрали тополь	
16753 кв.28-заделать межпанельные швы между кв.15 и 28	ВЫПОЛНЕНИЕ: ремонт м/п швов внесен в план работ на 2014г.	
16835 кв.15-межпанельные швы в комнатах	ВЫПОЛНЕНИЕ: ремонт м/п швов внесен в план работ на 2014г.	
Участок санитарно-технических работ		7 400,60
16121 кв.15-топит КНЗ подвал	ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5 м.	
16344 кв.15-течь КНЗ в подвале, проверить 1-2 подв.	ВЫПОЛНЕНИЕ: прочищено КНЗ из подвала до колодца 5м.	
16356 кв 46 течь КНЗ в подвале 4-го подъезда	ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м.	
16388 1подв.- течь КНЗ в подвале	ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м.	
16559 кв 19 в подвале течь КНЗ	ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м.	
16607 кв 19 запах КНЗ в подвале	ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м.	
16719 кв.65- течь стояка на ХВС	ВЫПОЛНЕНИЕ: замена участка трубы ХВС ф25	
17750 кв.64- течь ГВС в 4 подвале	ВЫПОЛНЕНИЕ: становил заглушку на стояке отопления	
17762 кв-49 ,32 41 Нет отопления на кухне , в ванной и в туалете, повтор 30.09.13	повтор 02.10.13кв.58,57,74,71,44	ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления
17789 кв-46 Парит из подвала.Подвал открыт. Передала на АС в 17:55	ВЫПОЛНЕНИЕ: открыт спускник на стояке отопления,устранили	
Участок уборки территории и мусоропроводов		8 293,27
Участок электротехнических работ		1 813,46
16887 кв.83. нет освещения на 3 этаже	ВЫПОЛНЕНИЕ: Замера ламп 1шт	
	31.10.2013	55 131,21
Абонентское обслуживание		1 340,38
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2 601,92
АУП		867,31
Вывоз и утилизация ТБО		4 415,38
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 143,27
Материалы Благоустройство территории		972,45
Материалы Ремонтно-строит участок		7 584,83
Материалы Сантехника		3 797,92
Паспортно-визовая служба		709,61
Уборка мест общего пользования		1 260,00
Участок ремонтно-строительных работ		3 697,67
18596 кв.45- течь кровли	ВЫПОЛНЕНИЕ: включено в план работ на 2014г.	
18597 кв.45- межпанельные швы	ВЫПОЛНЕНИЕ: ремонт м/п швов внесен в план работ на 2014г.	
20333 кв.15- забить подвальное окно	ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено	
21082 кв.58,59- течь кровли	ВЫПОЛНЕНИЕ: составлен акт, включено в план работы на 2014г.	

Участок санитарно-технических работ	13 177,16
18401 1 парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: течь с трассы СТК, передано в СТК в 16:27	
18598 кв.45- нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
18675 кв.15-прочистить КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: течь транзита, передано в СТК	
18922 кв.70-нет отопления в ванной, кв.35-в комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
19108 кв.32- нет отопления в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
19143 кв.15-прочистить КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
20110 кв 46 топит КНЗ подвал Повтор в 19:40(участок не выезжал) Передала на АС ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 5м.	
20738 кв-30 Нет отопления в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: подача -65 до сопла, подача - 50 после сопла, обратка -38, Р-6 подача, Р-5,8 обратка	
20875 кв.30-нет отопления в ванной, чуть теплые батареи в комнате, кухне. ВЫПОЛНЕНИЕ: подача -65 до сопла, подача -50 после сопла, обратка -38, Р-6 подача, Р-5,8 обратка	
21518 кв.4-нет ГВС, в кране пусто ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования ГВС в норме	
Участок уборки территории и мусоропроводов	11 395,04
Участок электротехнических работ	2 168,27
20371 Провести ППР дома и ревизию ВРУ ВЫПОЛНЕНИЕ: Провели ППР дома и ревизию ВРУ. Использовали материал: провод-3м, ПП-4шт., л/н-2шт., автомат-1шт., сжим-3шт., патрон-2шт.	
21655 кв.64- восстановить освещение в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил л/н-3шт	
	30.11.2013 40 569,00
Абонентское обслуживание	946,15
Аварийно-диспетчерское обслуживание	3 074,99
АУП	788,46
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	2 128,84
Материалы Сантехника	529,49
Паспортно-визовая служба	709,61
Уборка мест общего пользования	1 260,00
Участок ремонтно-строительных работ	8 222,41
23613 кв.71-закреть рамы на всех этажах ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено	
Участок санитарно-технических работ	10 816,76
22093 кв 46 течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале	
22288 кв 15 отсутствует ХВС и ГВС с 05.11.13г. ВЫПОЛНЕНИЕ: ХВС и ГВС появилось	
22636 кв 32 нет отопления в комнате кухне ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: нет параметров на эл. узле	
22654 кв 75 не работает п/ сушитель, запах КНЗ из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояк отопления	

22657 кв 66 нет отопления в ванной, в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояк отопления

22662 кв 64 нет отопления кухня ,комната ВЫПОЛНЕНИЕ: нет параметров на эл. узле

22684 кв 77 батареи чуть теплые ВЫПОЛНЕНИЕ: перепад давления на эл, узле подача 5,8 температура 66 -- обратка 5,6 температура 29

22719 кв 17 капает по трубе КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: нет доступа в квартиру

22775 Кв.77. 60;Чуть теплые батареи в 1 комнате, в комнате и кухне холодные. ВЫПОЛНЕНИЕ: нет параметров на эл, узле

22811 кв 17 течь по трубе КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: течи не обнаружено

22818 кв 49 устранить местный засор канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ

22864 кв 17 топят сверху ВЫПОЛНЕНИЕ: течь в перекрытие, стояк не отключили по просьбе жителя

22869 кв 17 течь в перекрытие, топят сверху (отключать не стали по просьбе жителя) до 18.11.13 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок КНЗ в кв 20

22884 кв 49,46 ,77остыли батареи кухня, ванна, туалет, повтор 17.11.13
ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки в работе нет параметров

22929 кв 76,77,80 нет отопления комната ,ванна ,туалет , кухня ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки в работе нет параметров

22960 кв 30 чуть теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: нет параметров на эл, узле

23053 кв 77, 76 ;48;65(9089117575) нет отопления в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: нет параметров

23191 кв 49,40,30- отсутствует отопление в кухне ,ванной и туалете
ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада, работает СТК

23259 кв.67,76,77,80, 57-нет отопления в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: нет параметров, работает СТК

23387 кв.46,49, 63 -чуть теплые батареи в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки в работе, нет перепада давления на эл. узле

23399 кв.5-чуть теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада давления на эл. узле

23455 кв 3 запах КНЗ из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: подвал сухой утечки не обнаружено

23554 кв.76,77,80,81,1,67,57-нет отопления в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада давления на эл. узле

23556 кв.3- течь КНЗ во 2 подвале, повтор 26.11.13 ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили канализацию.

23681 кв.1-нет отопления, кв.77,80-в комнате,кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки отопления в рабочем состоянии, нет теплофика

23733 Электрик - нет возможности восстановить освещение в подвале 3 подъезда, т,к, подвал затоплен водой ВЫПОЛНЕНИЕ: канализация в норме, воды в подвале нет

23760 Течь в подвале №1 - Течь стояка в перекрытии (в кв.1-контора ООО "УралАвтоматика") Нужен доступ. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборку на ХВС ф25, заменили участок ХВС через перекрытие в кв.1

23786 кв.77,80-нет отопления в кв-ре по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
23808 кв 3- почистить подвал после затопления КНЗ повтор от 1.12.13 ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
Участок уборки территории и мусоропроводов		9 332,68
Участок электротехнических работ		2 759,61
23615 восстановить освещение в 3 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: подвал затоплен канализацией		
	31.12.2013	50 123,25
Абонентское обслуживание		4 021,14
АУП		749,04
Вывоз и утилизация ТБО		4 415,38
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2 168,27
Материалы Благоустройство территории		254,09
Материалы Ремонтно-строит участок		1 954,85
Материалы Сантехника		2 142,03
Паспортно-визовая служба		709,61
Техническое обслуживание газового оборудования		1 182,69
Уборка мест общего пользования		1 260,00
Участок ремонтно-строительных работ		8 934,49
24620 кв.1- зашить штробу ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
25728 кв.64-нависание снега над подъездами ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
Участок санитарно-технических работ		9 968,44
24087 кв 3 сильный запах КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования в подвале утечек нет		
24103 кв.58-чуть теплые батареи в кв-ре по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии		
24282 кв.31-течь ХВС в подвале, отключили стояк ХВС по кв-ре, нужна замена сгона ф25 по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборку ХВС		
24288 кв 31 течь в подвале (передала на АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: АС перекрыли стояк холодной воды по 31 квартире, нужно менять сгон ф25		
24379 кв.77,80,86-чуть теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии		
24454 кв.34,40- нет ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили стояк ХВС		
24617 кв.49-чуть теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии, нет перепада давления		
24744 кв 77 чуть теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки в работе, нет перепада давления		
25135 кв.77,80,86-чуть теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии		
25281 кв 66 температура в комнате 15 градусов. С изменением температуры, начало соответственно теплеть. Сейчас все хорошо. ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления		
25315 кв.18-чуть теплые батареи в комнатах, нет отопления на кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии		
25336 кв 76,9- ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования ГВС не соответствует норме, темп. на вводе 46 град.		

25516 кв 3 сильный запах канализации в туалете, почистить на крыше от снега канализационную вентиляцию ВЫПОЛНЕНИЕ: повтор заявки, закрыть

25517 кв 3 сильный запах канализации в туалете, почистить на крыше от снега канализационную вентиляцию ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

25962 кв.3-сильный запах КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: труба чистая

Участок уборки территории и мусоропроводов

10 076,69

24476 почистить 2 подвал после затопления КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

26025 кв 64 убрать нависание снега с крыши ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

Участок электротехнических работ

2 286,53

25520 кв 48 квартирный А.В. и подъездный А.В. расположены в Щ.О. рядом, по этой причине постоянно отключают освещение в моей квартире, прошу вывести подъездный выключатель на л/клетку (иначе буду обращаться через суд) на участок ВЫПОЛНЕНИЕ: установили выключатель