

Вайнера 53

Услуга	Предъявлено	Оплачено	Прочие доходы*	Фактические затраты	Итого
Водоотведение	57 765,12	50 464,27		57 765,12	7 300,85
Гор. вода (комп. на Т/Э)	124 420,56	108 902,77		124 420,56	15 517,79
Гор. вода (комп. на Х/В)	23 243,27	20 383,84		23 243,27	2 859,43
Отопление	213 673,55	109 964,55		213 673,55	103 709,00
Содержание жилья	524 703,36	478 014,41	0,00	434 421,43	-43 592,98
Хол. вода	66 416,51	57 317,89		66 416,51	9 098,62
Электроэнергия	219 484,38	193 428,33		219 484,38	26 056,05
ИТОГО	1 229 706,75	1 018 476,06	0,00	1 139 424,82	120 948,76

* - Доходы от передачи общего имущества в пользование

Вайнера ул, № 53

	434421,43
01.01.2014	30226,57
Материалы уборки территории и мусоропроводов	330,14
Абонентское обслуживание	1465,74
Аварийно-диспетчерское обслуживание	3933,06
Благоустройство придомовой территории	
502 кв 28 нависание снега с крыши ВЫПОЛНЕНИЕ: снег и сосульки с крыши убраны	
Вывоз и утилизация ТБО	2885,68
Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	505,37
Материалы Ремонтно-строит участок	42,54
Материалы Сантехника	36,04
Участок ремонтно-строительных работ	2821,51
568 кв.28-нависание снега и сосулек с крыши ВЫПОЛНЕНИЕ: снег и сосульки с крыши убраны	
Участок санитарно-технических работ	8265,03
1140 кв.10-нет давления ХВС и ГВС в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили ХВС и ГВС в ванной	
224 кв 48 топик с верху ВЫПОЛНЕНИЕ: Отключили стояк ХВС.Нужен доступ к стоякам.Вскрывать штробу в кв 48 и 51.	
229 кв 53 Отключен стояк ХВС. Нужен доступ к стоякам,вскрывать штробу в кв 48 и 51. ВЫПОЛНЕНИЕ: стояк ХВС включен, работа платного отдела	
534 кв 36 топик подвал канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования утечек не обнаружено	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	8765,93
Участок электротехнических работ	1175,53
01.02.2014	30532,24
Материалы уборки территории и мусоропроводов	5,14
Абонентское обслуживание	1137,65
Аварийно-диспетчерское обслуживание	3615,25
Вывоз и утилизация ТБО	2885,68
Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	747,19
Материалы Ремонтно-строит участок	12,51
Материалы Сантехника	89,76
Материалы Электрика	271,47
Участок ремонтно-строительных работ	3032,55
Участок санитарно-технических работ	7173,18
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	10386,33

Участок электротехнических работ		1175,53
	01.03.2014	47250,5
Абонентское обслуживание		1006,92
Аварийно-диспетчерское обслуживание		3483,58
Вывоз и утилизация ТБО		2885,68
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1668,68
Материалы Ремонтно-строит участок		16253,41
Материалы Сантехника		496,97
Участок ремонтно-строительных работ		3226,12
4723 установить замок на подвальную дверь 2-ого подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
Участок санитарно-технических работ		7338,69
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		9714,92
Участок электротехнических работ		1175,53
6910 кв 26,22 отсутствует освещение в квартирах (передала электрику) ВЫПОЛНЕНИЕ: в ВРУ дома заменил предохранитель		
	01.04.2014	46367,9
Материалы уборки территории и мусоропроводов		230,49
Аварийно-диспетчерское обслуживание		3250,1
Вывоз и утилизация ТБО		2885,68
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1358,3
Материалы Ремонтно-строит участок		15456,11
Материалы Сантехника		298,81
Участок ремонтно-строительных работ		3042,59
8937 кв.45-обследовать балкон ВЫПОЛНЕНИЕ: разрушение балконной плиты, включено в план работ на 2014г.		
Участок санитарно-технических работ		7103,41
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		11566,88
Участок электротехнических работ		1175,53
	01.05.2014	20857,49
Материалы уборки территории и мусоропроводов		21,68
Аварийно-диспетчерское обслуживание		3951,64
Благоустройство придомовой территории		
11130 кв.32- подрезать кустарники ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено 26..05.14г.		
Вывоз и утилизация ТБО		2885,68
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1534,45
Материалы Ремонтно-строит участок		279,47
Материалы Сантехника		1004,54
Участок санитарно-технических работ		
10334 кв 43 из х/крана идёт грязная вода ВЫПОЛНЕНИЕ: передали в ВК		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		9995,16
Участок электротехнических работ		1184,87
10321 кв 18 течь сверху по стояку КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: в квартире выше течь из под унитаза(заявка в отдел доп.услуг)		
9895 кв 16 отсутствует освещение в квартире (передала электрику) ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение в квартире восстановил		
	01.06.2014	44779,03
Материалы уборки территории и мусоропроводов		257,29
Аварийно-диспетчерское обслуживание		3338,55
Вывоз и утилизация ТБО		2885,68
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1108,71
Материалы Ремонтно-строит участок		17870,76
Материалы Сантехника		332,79

Участок ремонтно-строительных работ		3815,28
Участок санитарно-технических работ		6849,41
13216 кв 18 топит квартиру канализацией 1 этаж (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: канализация работает , засора нет		
13217 кв 18, топит опять квартиру канализацией, передала в АС,прочистить не смогли открыли ревизию ВЫПОЛНЕНИЕ: нет доступа к стояку в магазине		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		7127,22
Участок электротехнических работ		1193,34
12528 кв.25-закрепить эл. щиток, закрыть ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрепили эл.щиток.		
	01.07.2014	38824,64
Материалы уборки территории и мусоропроводов		5,49
Аварийно-диспетчерское обслуживание		4327,04
Благоустройство придомовой территории		2170,04
Покос травы		2170,04
Вывоз и утилизация ТБО		2885,68
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1746,84
Материалы Ремонтно-строит участок		131,26
Участок ремонтно-строительных работ		4745,85
15324 кв.29-течь с кровли по эл/щитовой, проверить щитовую ВЫПОЛНЕНИЕ: включено в план работ на 2014г.		
Участок санитарно-технических работ		6989,72
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		7620,82
Участок электротехнических работ		8201,9
Спиливание деревьев		7000
	01.08.2014	30967,31
Аварийно-диспетчерское обслуживание		4133,16
Вывоз и утилизация ТБО		2885,68
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1513,1
Материалы Благоустройство территории		254,22
Материалы Ремонтно-строит участок		17,08
Материалы Сантехника		2081,16
Участок ремонтно-строительных работ		4257,06
Участок санитарно-технических работ		8091,64
16695 горячая вода не соответствует норме (СТК на 19:00 ЦТП№31 Тг/в= 60оС) ВЫПОЛНЕНИЕ: СТК на 19:00 ЦТП№31 Тг/в= 60оС на 10.08.		
17074 кв-10 Нет ХВС в туалете. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили стояк ХВС по туалету.		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		6532,31
Участок электротехнических работ		1201,9
	01.09.2014	33287,02
Аварийно-диспетчерское обслуживание		3135,86
Благоустройство придомовой территории		1342,45
18640 кв.47- плохо вымыт подъезд ВЫПОЛНЕНИЕ: перемыли		
Покос травы		1342,45
Вывоз и утилизация ТБО		2885,68
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1168,97
Материалы Благоустройство территории		16,77
Материалы Ремонтно-строит участок		52,74
Материалы Сантехника		2985,57
Материалы Электрика		592,53
Участок ремонтно-строительных работ		4044,18

19768 кв.41-закрепить перила между 3-4 эт. ВЫПОЛНЕНИЕ: произведен ремонт перил		
21400 кв.5-закрепить стенд, находится у дворника в 4 под-де ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
Участок санитарно-технических работ		9357,86
19623 кв.48- засор КНЗ в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале		
19659 кв.41,42,43- ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС не соответствует норме, составлен акт, передано в ПТО		
19681 кв 46 Течь КНЗ в подвале (по словам жителя снята крышка с ревизии) ВЫПОЛНЕНИЕ: замена КНЗ трубы в подвале, утечки ГВС в подвале не обнаружено		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		5899,81
Участок электротехнических работ		1804,6
19638 установить розетку в 4 подвале (ключи от подвала в кв.46,47,48) СРОЧНО!		
ВЫПОЛНЕНИЕ: Установили розетку		
20879 кв 5 нет освещения в подвале всего дома ВЫПОЛНЕНИЕ: Освещение в подвале в рабочем состоянии.		
Монтаж розетки в подвальном помещении		602,7
	01.10.2014	39163,64
Аварийно-диспетчерское обслуживание		3920,09
Вывоз и утилизация ТБО		2885,68
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2736,62
Материалы Благоустройство территории		9,86
Материалы Ремонтно-строит участок		14,63
Материалы Сантехника		7903,11
Участок ремонтно-строительных работ		4358,25
Участок санитарно-технических работ		9435,3
23499 4 подв.- установка спусников на отоплении ВЫПОЛНЕНИЕ: установка спусников на отоплении		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		6698,2
Участок электротехнических работ		1201,9
21857 восстановить освещение во 2 подвале (ключ на уч-ке) ВЫПОЛНЕНИЕ: В плане ППР.		
	01.11.2014	33365,71
Материалы уборки территории и мусоропроводов		23,99
Аварийно-диспетчерское обслуживание		3879,08
Вывоз и утилизация ТБО		2885,68
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		841,66
Материалы Ремонтно-строит участок		28,56
Материалы Сантехника		3220,16
Участок ремонтно-строительных работ		4467,33
Участок санитарно-технических работ		9073,09
26293 кв.10- нет отопления на кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: нужен доступ в кв-ру №13		
26624 кв.10,2-нет отопления кухня,ванна ВЫПОЛНЕНИЕ: отключение СТК		
27094 кв.5- течь ГВС по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: подтянули сальник на вентиле ГВС		
27097 кв.60- нет отопления на кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
27959 кв.10- нет отопления на кухне, в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: стояк отопления в работе, добавили расход на элеваторе		
28503 кв.10- нет отопления на кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки в работе		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		7738,38

Участок электротехнических работ		1207,78
	01.12.2014	38799,38
Материалы уборки территории и мусоропроводов		642,68
Аварийно-диспетчерское обслуживание		3635,15
Вывоз и утилизация ТБО		2885,68
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1952,19
Материалы Благоустройство территории		568,53
Материалы Ремонтно-строит участок		207,27
Материалы Сантехника		3455,38
Материалы Электрика		191,47
Техническое обслуживание газового оборудования		2190,03
Участок ремонтно-строительных работ		4429,75
Участок санитарно-технических работ		9157,95
28914 кв.4,7,10- нет отопления на кухне, ванной (проверить на 5 эт) ВЫПОЛНЕНИЕ: стояк в работе, в кв.13 нет дома		
29352 кв.11,53 - нет отопления в комнате, кв 59 отсутствует отопление в угловой комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки в работе		
29480 кв.59-нет отопления в б. комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 сборки на отоплении		
31227 кв 46 течь кнз с северной стороны передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: Колодец чистый.		
31673 кв.10-нет отопления на кухне, ванной по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: снижена температура теплофиката, нет перепада давления		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		8275,52
Участок электротехнических работ		1207,78