

## Строителей 22

Услуга	Предъявлено	Оплачено	Прочие доходы*	Фактические затраты	Итого
Водоотведение	70 886,40	66 311,58		70 886,40	4 574,82
Гор. вода (комп. на Т/Э)	173 842,58	154 799,60		173 842,58	19 042,98
Гор. вода (комп. на Х/В)	32 482,74	28 928,77		32 482,74	3 553,97
Отопление	575 297,52	504 140,85		575 297,52	71 156,67
Содержание жилья	593 672,08	556 219,79	2 912,56	1 324 514,45	765 382,10
Хол. вода	73 437,30	68 575,01		73 437,30	4 862,29
Электроэнергия	306 558,80	283 139,19		306 558,80	23 419,61
<b>ИТОГО</b>	<b>1 826 177,42</b>	<b>1 662 114,79</b>	<b>2 912,56</b>	<b>2 557 019,79</b>	<b>891 992,44</b>

\*-доходы от передачи общего имущества в пользование

### Строителей ул, № 22

	<b>1324514,45</b>
	<b>01.01.2014 39787,85</b>
<b>Материалы уборки территории и мусоропроводов</b>	<b>505,15</b>
<b>Абонентское обслуживание</b>	<b>2242,73</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>	<b>6017,98</b>
<b>Благоустройство придомовой территории</b>	
597 почистить 4 подвал от мусора ВЫПОЛНЕНИЕ: почистили подвал от мусора и КНЗ	
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>	<b>4415,38</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>	<b>773,26</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>	<b>65,09</b>
<b>Материалы Сантехника</b>	<b>55,15</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>	<b>4317,18</b>
729 кв.58-течет с крыши ВЫПОЛНЕНИЕ: включено в план работ на 2014г.	
<b>Участок санитарно-технических работ</b>	<b>12646,31</b>
1085 кв.1. Течь канализации в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале	
1299 кв.64-течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в 5-6 подвалах	
1534 кв 64 топит подвал канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в 5-6 подвалах	
1590 кв.77,80,86,87-нет отопления в кв-рах ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки отопления в рабочем состоянии	
1696 кв.77,80,86,87- чуть теплые батареи в кв-рах, квартирах 16оС ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада давления, подача-5,6 обратка5,5	
1729 кв.49,58 -нет отопления на кухне, ванной по стояку, в комнате кв.77,76-нет отопления в комнате, кухне, в ванной, кв.5,15,27,64,74 ВЫПОЛНЕНИЕ: Отопление появилось, СТК провели регулировочные работы ( см. комментарии)	
1769 кв.54-чуть теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: составлен акт, температурный режим соответствует нормативу 20-21 град.	
1899 кв.77,80,86,87,58 -нет отопления в кв-рах ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
2038 кв.77-в кв-ре 16 град., нет отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада давления на эл. узле, подача-5,6 обратка-5,6	
260 кв 77,80 батареи еле греют ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии, слабый теплофидат	

309 кв.77,80- батареи на обратке холодные ВЫПОЛНЕНИЕ: подача до эл. узла 71 град., после-57 град., обратка-36 давление: подача 5,8 обратка 5,6		
330 кв.28,25.16-нет давления ХВС, ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок трубы ф25, замена 3 сборок		
558 кв.3- течь КНЗ в 1,2,3 подвалах ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в 1,4 подвалах		
<b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>		<b>6950,95</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>1798,67</b>
349 сделать розетку и восстановить освещение во 2 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановили освещение, установили розетку		
	<b>01.02.2014</b>	<b>39703,8</b>
<b>Материалы уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>7,87</b>
<b>Абонентское обслуживание</b>		<b>1740,72</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>5531,69</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>4415,38</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>1143,28</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>		<b>19,15</b>
<b>Материалы Сантехника</b>		<b>780,04</b>
<b>Материалы Электрика</b>		<b>415,37</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>4640,1</b>
3324 кв.74- прочистить вентиляцию ВЫПОЛНЕНИЕ: вентиляция прочищена		
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>10975,67</b>
2117 кв.27. Запах канализации в квартире, почистить канализационную вентиляцию		
ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
2493 кв 32 мигает свет в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Сгорел пакетный выключатель схему эл. снабжения восстановил		
2526 кв.49. Чуть теплые батареи на кухне, в квартире холодно ВЫПОЛНЕНИЕ: составлен акт, температурный режим соответствует норме, темп.20, 22, 23 град.		
2884 кв 27 течь воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут на ГВС в подвале, труба ф57		
2885 кв.27-течь воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут на ГВС в подвале, труба ф57		
4032 кв.9,80-чуть теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: температура в кв №3 по стояку кв №9 20 градусов - соответствует норме , Система отопления в рабочем состоянии		
4255 кв.76,80--теплофискат не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: кв.88-температура от 19,4-19,8С, температурный режим не соответствует нормативу кв.80-температура от 17,2-18,0 С, температурный режим не соответствует нормативу		
4348 кв.75-запах КНЗ в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили вентиляцию		
4361 кв.80-нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: нет параметров на эл. узле		
4392 кв 49 ,ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: 01.03.2014 на 20:00 ЦТП№31 Т=60оС		
<b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>		<b>8235,86</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>1798,67</b>
3058 кв.16- нет освещения под козырьком ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 1 л/накаливания		
	<b>01.03.2014</b>	<b>40420,09</b>
<b>Абонентское обслуживание</b>		<b>1540,69</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>5330,22</b>

## Благоустройство придомовой территории

4527 кв 19 сбросить снег с козырьков подъездов ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

4904 кв 58 топит комнату с кровли ВЫПОЛНЕНИЕ: ремонт кровли внесен в план работ на 2014г.

<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>	<b>4415,38</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>	<b>2553,25</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>	<b>24,4</b>
<b>Материалы Сантехника</b>	<b>760,41</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>	<b>4936,29</b>

5076 кв 40,43- топит квартиры с крыши ВЫПОЛНЕНИЕ: составлен акт: течь кровли, разгерметизация м/п швов, включено в план работ 2014г.

5124 кв.43-течь кровли, составить акт ВЫПОЛНЕНИЕ: составлен акт, ремонт кровли+м/п швы включено в план ремонта на 2014г.

6535 кв. 58 капает в комнате с люстры. См. заявку № 4904. ВЫПОЛНЕНИЕ: включено в план работ на 2014г.

<b>Участок санитарно-технических работ</b>	<b>11228,92</b>
--	-----------------

4443 кв 49 отсутствует отопление на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: отопление в работе слабый теплофидат

4517 кв 77,80,86,87 нет отопления в комнате,кухне, ванна, туалет ВЫПОЛНЕНИЕ: Перепустили стояки отопления

5720 кв.6- отключить стояки отопления 19,20.03 к 9-00 (оплатили) ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили/ включили стояки отопления, обработали

6157 кв 14 нет отопления в комнате и ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

6522 кв.41-нет отопления в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки

<b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>	<b>7831,86</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>	<b>1798,67</b>

**01.04.2014 38981,85**

<b>Материалы уборки территории и мусоропроводов</b>	<b>352,67</b>
---	---------------

<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>	<b>4972,97</b>
--	----------------

<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>	<b>4415,38</b>
-------------------------------	----------------

<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>	<b>2078,33</b>
---	----------------

<b>Материалы Сантехника</b>	<b>667,47</b>
-----------------------------	---------------

<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>	<b>4655,46</b>
--	----------------

<b>Участок санитарно-технических работ</b>	<b>10868,93</b>
--	-----------------

7528 кв.5-чуть теплые батареи по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада давления

7839 кв 5;14; нет отопления в комнате кухне и ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада давления

8140 кв.58-нет отопления в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

8142 кв.58-течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале

8254 кв.49,58-нет отопления на кухне, ванной, чуть теплые батареи в комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояк отопления

8399 кв 15 нет отопления по всей кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

8423 кв.15-чуть теплые батареи в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

8643 кв.46-нет отопления на кухне по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки в работе

9605 кв 49 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: была комиссия вместе с СТК, составлен акт, температура на вводе 36 град.		
<b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>		<b>9171,97</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>1798,67</b>
8997 кв.82. Нет света в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Выгорел пакетный выключатель, соединил напрямую		
	<b>01.05.2014</b>	<b>25420,04</b>
<b>Материалы уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>33,17</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>6046,4</b>
<b>Благоустройство придомовой территории</b>		
11035 4 подв.- убрать мусор из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: убран мусор из подвала 23.05.14г.		
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>4415,38</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>2347,87</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>		<b>427,61</b>
<b>Материалы Сантехника</b>		<b>2410,96</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		
11034 4 подв.- повесить замок на подвальную дверь ВЫПОЛНЕНИЕ: замок стоит внутренний		
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		
10350 кв 49 Вода идет грязная ВЫПОЛНЕНИЕ: передала в ВК		
10369 кв 61 течь канализации в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале		
10458 кв.73-течь КНЗ по стояку в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили стояк КНЗ		
11120 4 подвал- течь воды в подвале слева ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца		
11610 кв 1 Запах КНЗ из подвала. ВЫПОЛНЕНИЕ: КНЗ прочистили.		
<b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>		<b>7925,68</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>1812,97</b>
11037 4 подвал- проверить освещение, закрепить провода ВЫПОЛНЕНИЕ: закрепили провода заменили 1 л/н		
11357 кв 52 Нет освещения в квартире. ( передано Электрику) ВЫПОЛНЕНИЕ: Устранили слабый контакт на магистральном жиме		
	<b>01.06.2014</b>	<b>37594,9</b>
<b>Материалы уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>393,68</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>5108,31</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>4415,38</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>1696,44</b>
<b>Материалы Благоустройство территории</b>		<b>556,67</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>		<b>687,77</b>
<b>Материалы Сантехника</b>		<b>941,15</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>5837,76</b>
12537 кв.59-прочистить вентиляцию ВЫПОЛНЕНИЕ: заявителя нет дома		
12957 кв.1-в штробе обеспечить доступ к крану ВЫПОЛНЕНИЕ: вырезано окно для люка		
13502 отремонтировать карусель, лавочки у песочницы с грибком ВЫПОЛНЕНИЕ: карусель восстановлению не подлежит, лавочки отремонтировали		
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>10480,28</b>
11947 кв.1-течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 10м.		

12057 кв 19 запах КНЗ в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 15м.		
12796 кв.1-течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 15м.		
13573 кв 32 отключить стояк холодной и горячей воды 27.06.2014 на 12:00 ( оплатили)		
ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили / включили стояки		
<b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>		<b>5651,54</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>1825,92</b>
	<b>01.07.2014</b>	<b>43103,04</b>
<b>Материалы уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>8,39</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>6620,8</b>
<b>Благоустройство придомовой территории</b>		<b>3346,25</b>
13862 кв.49-почистить подвал от мусора ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования мусор в подвале не обнаружен		
14364 дезинфекция 1-2 подвалов ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
14960 привезти песка ВЫПОЛНЕНИЕ: песок завезли		
14970 кв.40-почистить подвал после затопления КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
Покос травы		3346,25
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>4415,38</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>2672,84</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>		<b>200,84</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>7261,61</b>
13864 кв.49-закреть подвальную дверь ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
13997 кв.64- отремонтировать качель, качалку возле песочницы "Грибок" ВЫПОЛНЕНИЕ: Выполнили ремонт качели на д/площадке.		
14407 кв.15-прочистить вентиляцию ВЫПОЛНЕНИЕ: вентиляция прочищена		
15125 кв 74 топит с кровли комнату коридор ВЫПОЛНЕНИЕ: включено в план работ на 2014г.		
15266 кв.88-течь с кровли ВЫПОЛНЕНИЕ: включено в план работ		
15384 кв.69-вскрыть штробу к 9-00 ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
15512 кв.72,75 -вскрыть штробу ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
15565 кв.15-прочистить вентиляцию ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
15986 кв.63-72 зашить штробу ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>10694,96</b>
14280 течь воды в 1 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 20м.		
14405 1 подвал затоплен, снять показания вводного учета. Передать в абонентский отдел. ВЫПОЛНЕНИЕ: КНЗ в подвале прочищена, на данный момент в подвале сухо		
14795 кв.36, 33-нет ГВС, идет холодная ВЫПОЛНЕНИЕ: температура на вводе 40 град.		
14888 течь КНЗ во 2,3 подвалах, в 4 подвале течь ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 20м.		
15240 кв.63-топит сверху ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок КНЗ трубы		
15354 кв.49- ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: передали в СТК		
15876 кв.1- топит сверху 3 эт. ВЫПОЛНЕНИЕ: топит по воздуховоду с кровли		
16097 кв.63-течь по ХВС трубе ВЫПОЛНЕНИЕ: в кв. 72 течет бачок, конденсат по трубам		
<b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>		<b>6042,94</b>

<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>1839,03</b>
	<b>01.08.2014</b>	<b>685473,34</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>6324,15</b>
<b>Благоустройство придомовой территории</b>		
16583 Кв 3 с тополя упала ветка , лежит на проводах ВЫПОЛНЕНИЕ: передано в горэлектросеть		
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>4415,38</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>2315,2</b>
<b>Материалы Благоустройство территории</b>		<b>388,98</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>		<b>26,13</b>
<b>Материалы Сантехника</b>		<b>3935,13</b>
<b>Ремонт конструктивных элементов жилых зданий</b>		<b>642154,8</b>
Ремонт кровли		642154,8
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>6513,72</b>
16333 вскрыть штробу в кв.4,7 ВЫПОЛНЕНИЕ: вскрывать не стали, местный затоп		
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>12381,01</b>
16423 замена сборки на ГВС в 1 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборки на ГВС в подвале		
18219 Подвал №4 Течь по стояку отопления в подвале Нужна сварка. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заварили стояк отопления. Использовали материал: кран шаровый на 15-2шт., резьба на 15-2шт., труба на 15-1м.		
18227 кв-5 ГВС идет грязное. ВЫПОЛНЕНИЕ: Работы СТК.		
<b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>		<b>5179,81</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>1839,03</b>
16677 кв 17 нет освещения в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Устранили обрыв.		
17048 Восстановить освещение справа в подвале №4 и установить розетку . ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял л/н-2шт		
	<b>01.09.2014</b>	<b>149408,6</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>4798,18</b>
<b>Благоустройство придомовой территории</b>		<b>2070,09</b>
Покос травы		2070,09
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>4415,38</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>1788,64</b>
<b>Материалы Благоустройство территории</b>		<b>25,66</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>		<b>103812,08</b>
<b>Материалы Сантехника</b>		<b>4568,21</b>
<b>Материалы Электрика</b>		<b>906,63</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>6188</b>
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>14318,44</b>
20141 кв.49-ГВС не соответствует норме ( ЦТП№21) ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС на вводе в дом 45 град.,что не соответствует норме, передано в ПТО		
20244 кв.40- ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС на вводе в дом 45 град.,что не соответствует норме, передано в ПТО		
20272 кв 36 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС на вводе в дом 45 град.,что не соответствует норме, передано в ПТО		
20401 кв 77ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС на вводе в дом 45 град.,что не соответствует норме, передано в ПТО		
20862 КВ 7 ТЕЧЬ П/ СУШИТЕЛЯ Т. 89655463110 ВЫПОЛНЕНИЕ: течь п/сушителя устранили		
20925 течь воды в 4 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборки на отоплении ф 15,20		

20946 кв 29 течь подводки к радиатору отопления передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли элеватор на дом

21150 кв.64- течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале 15м.

**Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов** 4678,26

**Участок электротехнических работ** 1839,03

20242 кв.40- нет освещения на л/кл.2,3,5, ВЫПОЛНЕНИЕ: 3лн

**01.10.2014** 126893,39

**Аварийно-диспетчерское обслуживание**

**Благоустройство придомовой территории** 5998,12

25402 кв.76-убрать мусор из приемка под балконом ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

**Вывоз и утилизация ТБО** 4415,38

**Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.** 4187,3

**Материалы Благоустройство территории** 15,09

**Материалы Ремонтно-строит участок** 18,59

**Материалы Сантехника** 10107,14

**Ремонт конструктивных элементов жилых зданий** 73895,9

Ремонт и установка зонтов 73895,9

**Участок ремонтно-строительных работ** 6668,55

**Участок санитарно-технических работ** 14436,94

21972 кв.64- течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования утечки не обнаружено

23414 кв 52 х/б ванная.кухня, 1 к. ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

23654 кв.52;49;55- нет отопления в комнате, кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

23686 кв.49- нет отопления на кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

23873 кв.75- нет отопления в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

24104 кв.57- нет отопления в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

24132 Кв.49. Нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

24264 кв.75- нет отопления в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

24674 кв.85, 75 - нет отопления в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

**Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов** 5311,35

**Участок электротехнических работ** 1839,03

22986 восстановить освещение под козырьками с 1-6 подъезд ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 4 л/н

24156 Кв.9. Нет освещения у 1 подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил л/н - 1 шт

25372 кв.51- проверить патрон на 2 эт. л/к , постоянно перегорают лампочки ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 1 л/н

**01.11.2014** 45348,53

**Материалы уборки территории и мусоропроводов** 36,71

**Аварийно-диспетчерское обслуживание** 5935,38

**Благоустройство придомовой территории**

28154 почистить 2 подвал после затопления КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

28583 кв 49 почистить 4 - ый подвал после КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено	
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>	<b>4415,38</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>	<b>1287,83</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>	<b>43,71</b>
<b>Материалы Сантехника</b>	<b>4927,16</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>	<b>6835,46</b>
<b>Участок санитарно-технических работ</b>	<b>13882,72</b>
26056 кв.48,49- нет отопления на кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
26627 Кв.34. Местный засор канализации в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили	
27540 кв.75- нет отопления в ванной кв 77 в кухне , 1комнате ,ванной Т=18оС ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили спускник на полотенцесушитель	
27628 течь КНЗ во 2 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале	
27729 кв.80- нет отопления на кухне, ванной, нет ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояк отопления	
27867 Засор КНЗ в квартире.Передано в АС. ВЫПОЛНЕНИЕ: Нужна замена унитаза.	
27872 кв 16 запах КНЗ из подвала передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: Восстановили колено на стояке КНЗ в подвале.	
28037 кв.35. Запах канализации из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале	
28104 кв.3 течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили	
28185 кв.30-теплофיקат не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: температура в кв-ре соответствует норме	
28399 кв.52;19- течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале	
28512 кв.27-чуть теплые батареи в комнате, кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: теплофיקат в кв-ре соответствует норме	
<b>Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов</b>	<b>6136,16</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>	<b>1848,02</b>
25804 отсутствует освещение у подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 1 л/н, 1 предохранитель в ВРУ,1 светильник	
28718 восстановить освещение с 1-4 подвалы ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменили 8 л/н, 3 патрона	
	<b>01.12.2014</b>
<b>Материалы уборки территории и мусоропроводов</b>	<b>983,36</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>	<b>5562,14</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>	<b>4415,38</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>	<b>2987,05</b>
<b>Материалы Благоустройство территории</b>	<b>869,91</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>	<b>317,15</b>
<b>Материалы Сантехника</b>	<b>4399,46</b>
<b>Материалы Электрика</b>	<b>292,97</b>
<b>Техническое обслуживание газового оборудования</b>	<b>3350,96</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>	<b>6777,96</b>
<b>Участок санитарно-технических работ</b>	<b>14012,57</b>
29105 течь КНЗ во 2 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале	
29747 кв 3 нет ГВС в кране пусто ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования вода есть	
31175 кв.55-топят кв.52 в туалете ВЫПОЛНЕНИЕ: течь унитаза	

31335 кв.90 течь по стояку КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования течь не обнаружена

32028 кв.40- течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили из подвала до колодца 12м.

32392 кв.77,80,86 хб - м.комната, кухня ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

**Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов**

**6562,09**

**Участок электротехнических работ**

**1848,02**

31119 кв.67-проверить патрон, быстро перегорают лампочки на 3 эт. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 1 патрон и 2 лампы.

32117 кв 29 отсутствует освещение в квартире ( передала электрикам) ВЫПОЛНЕНИЕ: отгорел О, устранили