

Вайнера 21А

Услуга	Предъявлено	Оплачено	Прочие доходы*	Фактические затраты	Итого
Водоотведение	74 065,85	59 742,73		74 065,85	14 323,12
Гор. вода (комп. на Т/Э)	171 836,41	124 455,59		171 836,41	47 380,82
Гор. вода (комп. на Х/В)	32 104,63	23 255,78		32 104,63	8 848,85
Отопление	746 256,96	434 980,16		746 256,96	311 276,80
Содержание жилья	601 116,76	515 517,09	0,00	1 187 628,80	672 111,71
Хол. вода	80 074,18	64 264,79		80 074,18	15 809,39
Электроэнергия	389 251,63	316 923,33		389 251,63	72 328,30
ИТОГО	2 094 706,42	1 539 139,47	0,00	2 681 218,46	1 142 078,99

* - Доходы от передачи общего имущества в пользование

Вайнера ул, № 21А

	1187628,8
	01.01.2014
Материалы уборки территории и мусоропроводов	499,82
Абонентское обслуживание	2219,06
Аварийно-диспетчерское обслуживание	5954,47
Вывоз и утилизация ТБО	4368,78
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	765,1
Материалы Ремонтно-строит участок	64,4
Материалы Сантехника	54,57
Участок ремонтно-строительных работ	4271,63
359 кв.75-разобрать стенку ВЫПОЛНЕНИЕ: вскрыли/ зашили штробу	
Участок санитарно-технических работ	12512,86
354 кв.75- рассыпалась часть КНЗ трубы в коридоре ВЫПОЛНЕНИЕ: замена участка трубы КНЗ	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	8070,83
Участок электротехнических работ	1779,69
1131 кв.88-восстановить освещение под козырьком ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 1 лампу накаливания	
1402 кв.88-восстановить освещение под козырьком ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена ламп 1шт	
1787 кв 18 мигает освещение в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: устранил слабый контакт провода на П.В.	
653 кв.88- нет освещения под козырьком, на л/кл. 4 эт. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 2 лампы накаливания	
	01.02.2014
Материалы уборки территории и мусоропроводов	7,78
Абонентское обслуживание	1722,35
Аварийно-диспетчерское обслуживание	5473,32
Вывоз и утилизация ТБО	4368,78
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1131,21
Материалы Ремонтно-строит участок	18,95
Материалы Сантехника	336,1
Материалы Электрика	410,99
Участок ремонтно-строительных работ	4591,14
2532 кв.27-проверить вентиляцию, запах КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: прочищен весь дом	
3275 кв.88-течь воды по КНЗ трубе ВЫПОЛНЕНИЕ: ремонт кровли внесен в план работ на 2014г.	
Участок санитарно-технических работ	10859,85

2313 кв 12 нет отопления в 1 комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: перепустили стояки отопления		
2343 кв.48,60-нет отопления на кухне, ванной по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
2845 кв.30-ремонт КНЗ трубы (рассыпалась) ВЫПОЛНЕНИЕ: замена участка трубы КНЗ		
3874 кв.88- чуть теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления, нет перепада давления		
3967 кв.88-нет отопления в м. комнате, кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
4034 течь КНЗ в 1 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале		
4093 кв.88,31-не отопления на кухне, ванной, м. комната ВЫПОЛНЕНИЕ: Температура в кв-ре от 21,1-23,0 град., соответствует нормативу		
4252 кв.63,88-нет отопления в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: система отопления в рабочем состоянии, температура от 20,5-23,0 град.		
4293 кв.63,88,76-нет отопления в комнате, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояк отопления .Нет параметров по температуре		
4362 кв.39-теплофикат не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: подача на эл. узле 73,0 С, обратка 33,0С, нет перепада давления, параметры не соответствуют норме		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		9562,75
Участок электротехнических работ		1779,69
2531 кв.27-нет освещения на л/кл. на 2,3,4 эт. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял л/н 3шт		
3276 кв.88- нет освещения в тамбуре ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 1 л/н		
	01.03.2014	41292,23
Абонентское обслуживание		1524,43
Аварийно-диспетчерское обслуживание		5273,97
Вывоз и утилизация ТБО		4368,78
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2526,3
Материалы Ремонтно-строит участок		24,14
Материалы Сантехника		752,38
Участок ремонтно-строительных работ		4884,2
5789 кв.89-защитить штробу ВЫПОЛНЕНИЕ: штроба закрыта		
Участок санитарно-технических работ		11110,43
4525 кв 88 нет отопления в комнате ванной ,кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояк отопления		
4638 кв 21 еле тёплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: Параметры на вводе в дом не соответствуют нормативу		
5001 кв 80 топит сверху с 6 этажа с 89кв(кухня) ВЫПОЛНЕНИЕ: Отключили стояк ХВС нужна замена трубы		
5004 кв 80 топила кв 89 Отключили стояк ХВС,нужна замена трубы ВЫПОЛНЕНИЕ: замена участка трубы ф25 на ХВС		
5702 кв.1 засор КНЗ в квартире, после 18.00 ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ		
6348 кв.1-местный засор ВЫПОЛНЕНИЕ: чистка КНЗ из подвала		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		9047,91
Участок электротехнических работ		1779,69
4600 кв 88 нет освещения на лестничных клетках 2, 4, 5-ого этажей 6 подъезд ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена л/н-3шт.		
5804 Провести ППР дома и ревизию ВРУ ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено, мат-ы: провод-3м, сжимы-4шт., ПП-2шт., ДПП-2шт., л/н-3шт., выкл. - 1шт.		
	01.04.2014	40116,16

Материалы уборки территории и мусоропроводов	348,95
Аварийно-диспетчерское обслуживание	4920,49
Вывоз и утилизация ТБО	4368,78
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	2056,4
Материалы Сантехника	631,6
Участок ремонтно-строительных работ	4606,33
8989 кв 31 с 3 под-да упали листы железа ВЫПОЛНЕНИЕ: листы убрали	
9603 кв.14-сильный грохот на крыше ВЫПОЛНЕНИЕ: нет доступа на чердак	
Участок санитарно-технических работ	10754,24
7079 кв.71-сильный запах КНЗ из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала	
7425 кв.88-нет отопления в комнате, кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления, обратка чуть теплая	
9542 течь КНЗ в 3 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	10649,68
Участок электротехнических работ	1779,69
7431 кв 89 нет освещения в квартире, передано электрикам ВЫПОЛНЕНИЕ: устранили обрыв Ф провода	
9196 восстановить освещение под козырьком 3 под-да ВЫПОЛНЕНИЕ: не приходит напряжение, нужна замена проводки	
9364 нет освещ под козырьком 3 подъезда, не приходит напряжение, нужна замена проводки ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили патрон и 1 л/н	
9626 кв.88-нет освещения под козырьком, на л/ кл. всех этажей ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 л/н 29.04.14	
	01.05.2014 25647,67
Материалы уборки территории и мусоропроводов	32,82
Аварийно-диспетчерское обслуживание	5982,61
Благоустройство придомовой территории	
10645 кв.81-привезти земли ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено	
Вывоз и утилизация ТБО	4368,78
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	2323,09
Материалы Ремонтно-строит участок	423,1
Материалы Сантехника	1520,83
Участок санитарно-технических работ	
10746 кв.31-течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца	
10889 кв 17 топит канализацией в туалете ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили канализацию	
10970 кв.33-сильный запах КНЗ из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования течь КНЗ не обнаружена	
10999 Течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Засор КНЗ в подвале прочистили.	
11560 кв 17 течь канализации в квартире (передано в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале	
11627 Низкий напор ХВС,температура ГВС не соответствует норме. ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования давление ХВС в норме, температура ГВС низкая, на вводе-45 град.	
11700 течь КНЗ во 2 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 15м.	
11716 закрыть ревизию на 2 подвал ВЫПОЛНЕНИЕ: чистка КНЗ из подвала до колодца 20 м., закрыли крышку ревизии	

11765 кв.86-слабый напор ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется замена труб в кв-ре		
11807 Течь КНЗ в подвале, передала АС. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили кнз в подвале ,похоже излом трубы, на участок		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		9202,6
Участок электротехнических работ		1793,84
11128 отсутствует освещение в квартире (передала электрику) ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановил		
	01.06.2014	37190,18
Материалы уборки территории и мусоропроводов		389,52
Аварийно-диспетчерское обслуживание		5054,41
Благоустройство придомовой территории		
12192 кв.19-перемыть подъезд, 5 подъезд-убрать кошачьи экскрименты между 1-2 эт.,промыть углы ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
Вывоз и утилизация ТБО		4368,78
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1678,54
Материалы Ремонтно-строит участок		680,52
Материалы Сантехника		503,83
Участок ремонтно-строительных работ		5776,16
13327 закрыть подвальные окна, живут бомжи ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено 24.06.14г.		
Участок санитарно-технических работ		10369,69
11916 кв.17-течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 15м.		
12570 кв 17 топит КНЗ подвал ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 20 м.		
12601 кв8 Топит подвал. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ.		
13012 кв.17- течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистил КНЗ из подвала до колодца 10м.		
13590 кв 1,31 топит подвал 3 подъезда канализацией (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: течь не обнаружена, остаточное явление		
13624 кв.31-течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		6562,07
Участок электротехнических работ		1806,66
12045 кв.63- нет освещения под козырьком ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 1 л/н		
13153 кв 63 нет освещения под козырьком 5 - ого подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 1 л/н		
13242 кв 88 нет освещения под козырьком,на л/к на 1;5 этаже ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили л/н-3шт		
	01.07.2014	40374,62
Материалы уборки территории и мусоропроводов		8,3
Аварийно-диспетчерское обслуживание		6550,94
Вывоз и утилизация ТБО		4368,78
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2644,63
Материалы Ремонтно-строит участок		198,72
Участок ремонтно-строительных работ		7184,99
15407 кв.88-замазать герметиком у КНЗ трубы ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
Участок санитарно-технических работ		10582,1
13812 кв.88- нет давления на ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: заявителя нет дома		
14209 кв.17-течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале		

15121 кв.55-прорвало трубу с ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели сварочные работа на трубе ГВС.

15366 кв.50-течь воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: установили хомут Ф57 на ГВС

15468 кв.55-парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: течь не обнаружена

15619 кв.31-течь КНЗ во 2 подвале (передала в АС в 17:30), открыта ревизия, канализацию в подвале прочистили, но ревизию не закрыли, т.к. не нашли крышки ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале

15951 кв.17-течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

7016,53

Участок электротехнических работ

1819,63

14576 отсутствует освещение в квартире (передала электрику) ВЫПОЛНЕНИЕ: слабый контакт, освещение восстановил

14857 кв 88 нет освещения л/к 1;2и тамбур ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли л/н-2шт

01.08.2014

43214,26

Аварийно-диспетчерское обслуживание

6257,42

Благоустройство придомовой территории

17139 кв-26 Подрезать ветки березы,разбило балконное стекло. ВЫПОЛНЕНИЕ: Сплено дерево(рябина).

Вывоз и утилизация ТБО

4368,78

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

2290,77

Материалы Благоустройство территории

384,88

Материалы Ремонтно-строит участок

25,85

Материалы Сантехника

3357,26

Участок ремонтно-строительных работ

6444,98

Участок санитарно-технических работ

12250,36

16421 течь КНЗ во 2 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили КНЗ трубу ф100 в подвале

16574 кв.57-течь трубы до задвижки на ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели сварочные работы на трубе ХВС в подвале. Заменяли отвод на 90 град. диам.-76.Использовали материал: труба стальн. диам. -76-1м, отвод на 90 град. диам.-76.

16589 течь ХВС в подвале 4 подъезда (передали с "ВК") см № 16574 АС - сильная течь, необходимо отключить квартал для устранения аварии, Речкин А.Н. в курсе ВЫПОЛНЕНИЕ: Нужно отключать квартал.

16710 Запах КНЗ во 2-м подвале. Жильцом с кв-17 снята ревизия с расходующим материалом.До звонка. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале. Установили ревизию.

17127 кв-53 Течь по стояку батареи сверху (кв-56,59-нет дома) ВЫПОЛНЕНИЕ: Разовый затоп.

17521 кв- 88 Нет Р на ХВС в квартире. ГВС -в норме.Повтор от 29.08 ВЫПОЛНЕНИЕ: заявителя нет дома

17834 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: Работы СТК . Из-за утечки на трассе снижен теплофидат.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

6014,33

Участок электротехнических работ

1819,63

16604 4 под. В подвале сделать розетку.(Речкин А.) ВЫПОЛНЕНИЕ: Розетка в исправном состоянии.

17514 кв88 Нет освещения над входом в подъезд.,на л/к 1 и 2 этаж,тамбур ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 2 л/н

17884 отсутствует освещение с 1 по 5 этаж л/клетка ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 5 л/н

18389 отсутствует освещение в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Включили автомат.

	01.09.2014	47029,11
Аварийно-диспетчерское обслуживание		4747,55
Благоустройство придомовой территории		2155,33
Покос травы		2155,33
Вывоз и утилизация ТБО		4368,78
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1769,76
Материалы Благоустройство территории		25,39
Материалы Ремонтно-строит участок		1003,55
Материалы Сантехника		4520,01
Материалы Электрика		897,07
Участок ремонтно-строительных работ		6122,71
Участок санитарно-технических работ		14167,35

18629 кв.88- нет напора ХВС и ГВС в вечернее время ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС на вводе в дом 41 град., что не соответствует норме, Р-3,2 передано в ПТО

19944 кв.40-нет напора ГВС на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: нет доступа в кв-ру

20365 кв 88 ГВС низкой температуры ВЫПОЛНЕНИЕ: Передано в СТК

20482 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС не соответствует норме, составлен акт, передано в ПТО

20585 кв 2 течь г/воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: поменяли сборки, течь устранили

21126 кв 3 течь г/воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования течь не обнаружена

21186 кв 33 запах КНЗ из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования течь не обнаружена

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		5431,98
Участок электротехнических работ		1819,63

	01.10.2014	58885,88
Аварийно-диспетчерское обслуживание		5934,83

Благоустройство придомовой территории		
22922 кв.33 - дезинфекция 3 подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
Вывоз и утилизация ТБО		4368,78
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		4143,12
Материалы Благоустройство территории		14,93
Материалы Ремонтно-строит участок		155,62
Материалы Сантехника		9946,4
Участок ремонтно-строительных работ		6598,18

22923 кв.33- закрыть подвальные окна ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

24214 кв.32- нет остекления на 1 эт. ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

Участок санитарно-технических работ		19737,33
--	--	-----------------

21873 кв.17- течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: течь устранили

22014 топит подвал канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: течь устранили

22571 кв.14-ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС на вводе в дом 49,57 град., что не соотв. норме, передано в ПТО

22798 кв 33 запах КНЗ из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: утечки в подвале не обнаружено

23037 течь КНЗ в 5,6 подвалах ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале 10м.

23048 кв 88 ГВС отсутствует ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС на вводе в дом 50,51град., Р-6,0 атм., что не соотв. норме, передано в ПТО

23315 кв 88 ГВС низкой температуры, нет Р ВЫПОЛНЕНИЕ: Передано в СТК ЦТП №11

23347 кв 61-73 (нет отопления в 1 комнате по стояку) ,57,78,84- х/б . кв.27, 30- кухня,ванная
ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 сборки на отоплении ф20, заменили сгон на батарею в кв.48, стояки обработали

23846 кв.24- нет отопления на кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

23970 кв.60,67-нет отопления в б, комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

24136 кв.30-нет отопления на кухне кв 48 х/б зал. ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

24306 кв.27- нет отопления на кухне, ванной, кв.48,57- в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

24557 кв.60,67-нет отопления в б. комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

24844 кв.61-нет отопления в б. комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

25135 течь КНЗ в 5 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала 10м.

25184 кв.60, 57- нет отопления в б, комнате по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборки на отоплении, стояки в работе

25209 кв 48 течь батареи (передали с ГО ЧС) ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборки, стояк в работе
Отключение ХВС

5452,73

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

6167,06

Участок электротехнических работ

1819,63

23116 кв.40-нет освещения на л/кл с 1-5 эт. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 5 л/н

23132 кв.63-восстановить освещение под козырьком ВЫПОЛНЕНИЕ: включили АВ заменили 1л/н

24655 кв.88- нет освещения на 1 эт. на л/кл. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 1 л/н

01.11.2014 716077,72

Материалы уборки территории и мусоропроводов

36,32

Аварийно-диспетчерское обслуживание

5872,75

Благоустройство придомовой территории

10000

Устройство площадки под мусорную стоянку

10000

Вывоз и утилизация ТБО

4368,78

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

1274,24

Материалы Ремонтно-строит участок

43,24

Материалы Сантехника

5143,61

Ремонт конструктивных элементов жилых зданий

659885,94

Ремонт козырьков

12938,94

Ремонт мягкой кровли

646947

Участок ремонтно-строительных работ

6763,33

Участок санитарно-технических работ

13736,23

25690 кв.88 ГВС в кране пусто ВЫПОЛНЕНИЕ: работы СТК

25873 кв 67 нет отопления кухня,ванная ,туалет ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

26022 кв.71- нет напора ХВС и ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: слабое давление на дом

26168 Кв.31. Запах канализации в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования течь не обнаружена

26373 кв.75-течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале

26374 кв.75- течь кровли, м/п швы? ВЫПОЛНЕНИЕ: течь с кровли, составлен акт

26414 кв 70 течь стояка на кухне передала в АС, нужен доступ в кв 73 ВЫПОЛНЕНИЕ:
заменяли гибкий шланг, течь устранили

27389 кв.12 х/б - м.комната ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояк отопления

27390 кв.12 течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале

27752 течь воды в 5 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования утечки воды не
обнаружено

28557 кв.31- течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили стояк КНЗ в подвале

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов **7124,76**

Участок электротехнических работ **1828,52**

26716 Кв.46. Нет освещения на 1 этаже, открыт щиток-закреть ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли
эл.щиток,

27630 кв.47- восстановить освещение в подвале (левое крыло), ключ от подвала в кв.47,49

ВЫПОЛНЕНИЕ: нужна в 1/2 подвале перетяжка

28328 кв.88- нет освещения под козырьком, в тамбуре, на л/кл 1 эт. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 3
л/н

01.12.2014 56976,85

Материалы уборки территории и мусоропроводов **972,99**

Аварийно-диспетчерское обслуживание **5503,45**

Вывоз и утилизация ТБО **4368,78**

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. **2955,53**

Материалы Благоустройство территории **860,73**

Материалы Ремонтно-строит участок **313,8**

Материалы Сантехника **8377,13**

Материалы Электрика **289,88**

Техническое обслуживание газового оборудования **3315,6**

Участок ремонтно-строительных работ **6706,43**

32366 кв.47- вскрыть штробу с середины до низа ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

Участок санитарно-технических работ **13864,7**

29918 кв.59-нет напора ХВС по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили трубу ф25 на ХВС

30072 течь КНЗ в 5 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала до колодца 10м.

30284 кв.31- течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ из подвала 10м.

30670 опорный пункт - отсутствует вода в туалете ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили вентиль на ХВС,
прочистили

31167 течь КНЗ в 5 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале 10м.

31325 кв.17- течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале 10м.

31333 кв.80- течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале 10м.

31639 кв.80- течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале 10м.

31680 кв.59- нет напора ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили трубу ф25 на ХВС

31966 кв.12- нет отопления в м. комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

32075 опорный пункт- установка компакта ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

32405 кв.47-течь стояка ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: течь устранили

32514 кв 31 топит подвал канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: течи не обнаружили

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

7619,31

Участок электротехнических работ

1828,52

28949 кв.27- нет освещения на л/кл. 2,3,4 эт., в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 3 л/н, в подвал нет доступа

29395 кв.71- проверить эл. счетчик на кв-ру, возможно присоединение другими ВЫПОЛНЕНИЕ: Нет дома 06.12.14

30198 кв.63- нет освещения под козырьком ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили лн - 1 шт

32296 кв.59- нет освещения на л/кл с 1-5 эт. ВЫПОЛНЕНИЕ: 2 лн