

## Береговая 66

Услуга	Сальдо вх.	Начислено	Оплачено	Факт. Затраты	Пр.Пост*
Водоотв.	0,00	24 050,47	23 251,27	24 050,47	
ГВС подача	1 423,76	14 904,50	15 085,92	14 904,50	
Отопление	73 778,50	562 510,32	589 438,07	562 510,32	
Сод.обсл.жилья	41 887,82	303 276,26	308 174,65	444 066,38	13227,2
ХВС	0,00	31 095,24	29 628,81	31 095,24	
Э/э	0,00	176 657,65	166 158,44	176 657,65	
ГВС	8 159,08	78 815,31	78 674,65	78 815,31	
<b>ИТОГО</b>	<b>125 249,16</b>	<b>1 191 309,75</b>	<b>1 210 411,81</b>	<b>1 332 099,87</b>	

\* - Доходы от передачи общего имущества в пользование

<b>Содержание и ремонт жилфонда</b>		<b>444 066,38</b>
	31.01.2013	22 815,24
<b>Абонентское обслуживание</b>		<b>873,51</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>3 241,13</b>
<b>АУП</b>		<b>303,64</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>2 204,72</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>477,42</b>
<b>Материалы Сантехника</b>		<b>39,37</b>
<b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>		<b>3 032,00</b>
<b>Паспортно-визовая служба</b>		<b>354,33</b>
<b>Техническое обслуживание газового оборудования</b>		<b>590,55</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>433,88</b>
1600 закрыть подвальное окно железом ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли окно досками		
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>5 214,87</b>
1244 кв 16 отсутствует холодная и горячая вода в карне ВЫПОЛНЕНИЕ: авария на водопроводе, работает ВК		
1352 кв 7 нет ГВС в квартире,пустой 244240+ кв.34(24-64-39) ВЫПОЛНЕНИЕ: работал отдел доп.услуг		
1689 кв-26 Течь на стояке ГВС в квартире тел 950-198-85-48 НА 23,01,13 ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили свищ на стояке ГВС		
<b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>5 279,66</b>
2406 кв 4 нет уборки подъезда тел 24-43-21 ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена сухая уборка		
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>770,16</b>
2159 кв 28 заменить л/н на 7 этаже тел 24-52-44 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 л/н		
759 кв 28 нет освещения в тамбуре,на 7,8 этажах тел 245244 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменяли 3 л/н,1 светильник,установили 1 плафон.нашли и устранили обрыв провода	28.02.2013	26 330,01
<b>Абонентское обслуживание</b>		<b>825,82</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>3 140,61</b>
<b>АУП</b>		<b>472,65</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>2 204,72</b>

<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>1 120,44</b>
<b>Материалы Сантехника</b>		<b>466,06</b>
<b>Материалы Электрика</b>		<b>415,48</b>
<b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>		<b>3 032,00</b>
<b>Паспортно-визовая служба</b>		<b>354,33</b>
<b>Техническое обслуживание газового оборудования</b>		<b>590,55</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>631,63</b>
3107 1 подъезд отремонтировать тамбурные двери ВЫПОЛНЕНИЕ: монтаж приобретенного жильцами доводчика на тамбурные двери,укрепление дверной коробки		
3209 кв 13 отремонтировать тамбурные двери ВЫПОЛНЕНИЕ: монтаж приобретенного жильцами доводчика на тамбурные двери,укрепление дверной коробки		
3211 кв 13 установить почтовые ящики ВЫПОЛНЕНИЕ: установили ящики		
3212 кв 13 закрыть тех. проемы ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли тех.проемы		
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>5 473,83</b>
3006 1 подвал течь ХВС в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали течь не обнаружили		
3008 1 подвал течь канализации в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: чистка канализации,устранение течи,установка заглушек на кнз		
3592 замена задвижке в подвале на ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили задвижку на ХВС ф 80,сварка		
4122 кв 13(922-603-19-36,24-42-40)восстановление кнз в подвальном помещении ВЫПОЛНЕНИЕ: чистка канализации,устранение течи ,установили заглушки на канализацию,установили кран ф 15 на спускник ХВС		
4204 1 подвал требуется замена стояка ХВС в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили стояк ХВС ф 32		
<b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>6 773,81</b>
3311 кв-7 Почистить мусоропровод ВЫПОЛНЕНИЕ: отказ		
4235 кв 13 обработать подвал после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена дезинфекция подвального помещения раствором гипохлорита		
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>828,08</b>
	31.03.2013	23 923,98
<b>Абонентское обслуживание</b>		<b>828,87</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>2 900,32</b>
<b>АУП</b>		<b>453,46</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>2 204,72</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>1 151,08</b>
<b>Материалы Электрика</b>		<b>246,18</b>
<b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>		<b>3 032,00</b>
<b>Паспортно-визовая служба</b>		<b>354,33</b>
<b>Техническое обслуживание газового оборудования</b>		<b>590,55</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>619,78</b>
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>4 780,74</b>
4813 кв 15 ГВС не соответствует норме тел 246720 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера		
4929 кв 28,17 чуть теплые батареи в квартире тел 245244 ВЫПОЛНЕНИЕ: температура и давление обратки на теплофикате не соответствует норме,обработали стояки отопления		

5019 кв 28 чуть теплые батареи в квартире тел 245244 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления,подтянули сальник на вводных задвижках дома

5090 кв 28 чуть теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка отопления

5206 кв 28,16(244594) чуть теплые батареи в квартире тел 245244 повтор 11,03,2013 кв 28 повтор 13,02,13 кв 28 МАГИСТРАЛЬ ОБРАТКИ ТЕПЛОФИКАТА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ,ПЕРЕДАНО КЛИМОВОЙ 13.03.2013 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка отопления

5224 кв 16 температура в квартире не соответствует норме ( на кухне выше T=14oC не поднимается) повтор 12,03,13 кв 16 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка отопления

5685 кв 33 нет освещения при входе в подъезд ВЫПОЛНЕНИЕ: ревизия патрона,заменяли 1 л/н

6286 замена вентиля на стояках отопления в 1 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: изготовление сборок на отопление ф 20-4шт,ф 25-1шт

6390 1 подвал замена сборки на отопление 5 шт ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 5 сборок на отопление

**Участок уборки территории и мусоропроводов 6 017,84**

**Участок электротехнических работ 744,11**

30.04.2013 22 649,68

**Абонентское обслуживание 531,50**

**Аварийно-диспетчерское обслуживание 2 480,32**

**АУП 467,61**

**Вывоз и утилизация ТБО 2 204,72**

**Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 969,07**

**Материалы Благоустройство территории 242,82**

**Материалы Электрика 262,85**

**Обслуживание лифтового хозяйства 3 032,00**

**Паспортно-визовая служба 354,33**

**Техническое обслуживание газового оборудования 590,55**

**Участок ремонтно-строительных работ 511,36**

8455 кв 13 на л/клетке 1 этажа закрыть тех. проем ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли тех. проем

**Участок санитарно-технических работ 4 285,43**

7477 кв 8 чуть теплые батареи в квартире повтор 10,04,13 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

8025 кв 33,34,36 чуть теплые батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления,параметры теплофиката не соответствуют норме

8113 кв 33 чуть теплые батареи в квартире тел 249480 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

8136 кв 8 холодные батареи в квартире повтор 15,04,13 кв 8,33,34,36 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера,выключили насос на береговой 64(передавливал)

8301 кв 8,33,34,36 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера

8442 1 подъезд обследовать радиатор отопления на л/клетке ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,радиатор работает исправно,нарушений нет

8458 кв 13 зачеканить 2 стыка на трубе канализации ф 50 ВЫПОЛНЕНИЕ: чеканка 2 стыков на трубе канализации

8459 кв 13 зачеканить 2 стыка канализации ф 100 ВЫПОЛНЕНИЕ: чеканка 2 стыков канализации		
8460 кв 13 восстановить водоснабжение в м/проводе ВЫПОЛНЕНИЕ: изготовили заготовку трубы ф 15,приварили резьбу ф 3/4,1 кран шаровый ф 15,восстановили воду в м/проводе,прочистили выпуск трубы канализации		
8957 1 подвал течь задвижки ВЫПОЛНЕНИЕ: течь задвижки ГВС на э/узле,набили сальник,течь устранили		
<b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>5 693,50</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>1 023,62</b>
8580 1 подъезд провести осмотр э/щитовой ВЫПОЛНЕНИЕ: осмотр провели		
8659 Провести ППР дома ВЫПОЛНЕНИЕ: Провели ППР домаИспользовали: сжим 3 шт,провод 2 метра,ПП 2 шт,л/н 1 шт		
	31.05.2013	53 218,07
<b>Абонентское обслуживание</b>		<b>314,96</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>1 791,34</b>
<b>АУП</b>		<b>494,01</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>2 204,72</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>683,66</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>		<b>13 116,35</b>
<b>Материалы Электрика</b>		<b>367,60</b>
<b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>		<b>3 032,00</b>
<b>Паспортно-визовая служба</b>		<b>354,33</b>
<b>Текущий ремонт и обслуживание МКД</b>		<b>20 098,98</b>
Разработка проекта узла учета		20 000,00
<b>Техническое обслуживание газового оборудования</b>		<b>590,55</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>505,64</b>
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>3 825,79</b>
10179 топит с ливневой канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,течь кровли		
10637 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС в норме.Выход с бойлера-67 град, обратка-57 град.		
9286 кв 20 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: 10:00 вода горячая воявилась, сообщил жилищ		
9504 закрыть э/узлы ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли э/узел		
9802 обследовать подвалы на утечки ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,утечек не обнаружено		
<b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>5 168,85</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>669,29</b>
9821 восстановить освещение во всех подъездах ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановили освещение в подъездахИспользовали: л/н-3шт., плафоны-2шт.,патроны-2шт.		
9873 восстановить освещение по всему периметру подвального помещения ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановил освещение,заменял 6 л/н		
	30.06.2013	20 343,53
<b>Абонентское обслуживание</b>		<b>275,59</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>1 771,66</b>
<b>АУП</b>		<b>439,12</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>2 204,72</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>752,07</b>
<b>Материалы Благоустройство территории</b>		<b>78,74</b>

<b>Материалы Сантехника</b>	<b>98,43</b>
<b>Материалы Электрика</b>	<b>137,80</b>
<b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>	<b>3 032,00</b>
<b>Паспортно-визовая служба</b>	<b>354,33</b>
<b>Техническое обслуживание газового оборудования</b>	<b>590,55</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>	<b>389,61</b>
11782 кв 13 отремонтировать дверь м/сборника ВЫПОЛНЕНИЕ: отремонтировали дверь м/сборника,установили замок	
<b>Участок санитарно-технических работ</b>	<b>3 375,49</b>
11562 КВ13 приварить решетку на подвальное окно ВЫПОЛНЕНИЕ: установили решетку на подвальное окно,сварка	
11770 отсутствуют элементы металлических перильных ограждения на л/маршах 1,2,4,5,6,7,9 этажа,требуется сварка ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели ремонт,замену перильных ограждений,сварка	
12110 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировал работу бойлера,температура ГВС в норме	
<b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>	<b>5 819,80</b>
12243 1 подъезд произвести чистку чердачного помещения от бытового мусора(заявка от 13.05.2013) ВЫПОЛНЕНИЕ: почистили чердак от бытового мусора	
<b>Участок электротехнических работ</b>	<b>1 023,62</b>
11070 систематически пропадает свет в квартире тел 904-384-02-12 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 автомата,восстановили освещение	
11774 обеспечить подключение сварочного аппарата(на 13.30) ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено.	
	31.07.2013 140 246,33
<b>Абонентское обслуживание</b>	<b>393,70</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>	<b>2 086,62</b>
<b>АУП</b>	<b>466,57</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>	<b>2 204,72</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>	<b>826,77</b>
<b>Материалы Сантехника</b>	<b>2 248,13</b>
<b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>	<b>3 032,00</b>
<b>Паспортно-визовая служба</b>	<b>354,33</b>
<b>Текущий ремонт и обслуживание МКД</b>	<b>116 122,24</b>
Ремонт кровель, межпанельных швов	116 122,24
<b>Техническое обслуживание газового оборудования</b>	<b>590,55</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>	<b>416,22</b>
12837 кв-28 Течь с кровли ВЫПОЛНЕНИЕ: демонтаж старого бетонного козырька,изготовление и установка козырька из оцин. железа	
<b>Участок санитарно-технических работ</b>	<b>4 452,77</b>
12592 кв 19 заменить краны на стояках ХВС,ГВС в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборки ф 25, ф 20, ф 32 на стояках ГВС,ХВС,отопления	
13056 кв 13 изготовление сборок на стояки ХВС,ГВС,отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: изготовили сборки на стояки ХВС,ГВС отопление-ф 15-6 шт.. ф 20-4 шт., ф 25-3 шт., ф 32-3 шт.	
13154 кв 13 засор канализации в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: стоят колодцы,передано в Водоканал-17.10 колодцы прочистили	

13189 1 подвал заменить сборки на стояках ХВС, ГВС, отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменили сборки на стояках ХВС,ГВС,отопления-ф 32-4шт., ф 25-3 шт., ф 20-4 шт., ф 15-5 шт.,		
13246 1 подвал изготовление сборок на стояки ХВС,ГВС, отопление ВЫПОЛНЕНИЕ: изготовили сборки ф 20-2шт., ф 32-1 шт.		
13276 1 подвал парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут на трубе ГВС,течь устранили		
13369 кв 13 замена сборки на стояках ГВС,ХВС,отопление в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборки ф 25,20,32 на стояках ХВС,отопление		
13398 кв 15 ГВС не соответствует норме. Повтор от18.07. АС подача-58град, обратка-27 град. ВЫПОЛНЕНИЕ: подача-58град, обратка-27 град на ГВС.		
13508 Чистка стояка КНЗ и установить заглушку в подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале и установили заглушку -100 на трубу КНЗ.Израсходовали: заглушка -100-1шт, манжет -100 -1шт.		
13652 кв 13 приварить ограждение во дворе дома ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели сварку ограждений во дворе дома		
13745 установить заглушку на ревизию канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: установили заглушку ф 100,манжет на ревизию канализации		
13783 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется замена циркуляционного насоса на ГВС,передано Гилфанову		
<b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>6 028,09</b>
13818 обработать подвал после затопления канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели чистку и дезинфекцию подвала раствором гипохлорита		
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>1 023,62</b>
	31.08.2013	20 895,93
<b>Абонентское обслуживание</b>		<b>413,39</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>1 417,32</b>
<b>АУП</b>		<b>411,68</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>2 204,72</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>649,61</b>
<b>Материалы Благоустройство территории</b>		<b>898,96</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>		<b>623,27</b>
<b>Материалы Сантехника</b>		<b>28,67</b>
<b>Материалы Электрика</b>		<b>641,46</b>
<b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>		<b>3 032,00</b>
<b>Паспортно-визовая служба</b>		<b>354,33</b>
<b>Техническое обслуживание газового оборудования</b>		<b>590,55</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>400,93</b>
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>2 839,89</b>
14542 демонтаж,монтаж канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: канализация в рабочем состоянии,демонтаж,монтаж не требуется		
14893 бойлер-свищ на трубе ГВС(подача) ВЫПОЛНЕНИЕ: затянули хомут на трубе ГВС,течь устранили		
15405 кв-20 Течь воды на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: Нужна замена кран-буксы. Поменяют сами.		
<b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>5 542,69</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>846,46</b>

14253 при входе в подъезд в тамбуре(левая сторона) закрыть э/провода

ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли распаячную коробку в тамбуре

14504 восстановить освещение в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 3 л/н,освещение  
восстановлено

30.09.2013 19 553,88

**Абонентское обслуживание 452,76**

**Аварийно-диспетчерское обслуживание 1 338,58**

**АУП 354,33**

**Вывоз и утилизация ТБО 2 204,72**

**Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 846,46**

**Материалы Благоустройство территории 189,38**

**Материалы Сантехника 136,44**

**Обслуживание лифтового хозяйства 3 032,00**

**Паспортно-визовая служба 354,33**

**Техническое обслуживание газового оборудования 1 181,10**

**Участок ремонтно-строительных работ 408,41**

16983 кв 13 покрасить мет. конструкцию во дворе дома(хлополка) ВЫПОЛНЕНИЕ:  
произвели покрасочные работы мет. конструкции(хлополка)

**Участок санитарно-технических работ 2 998,70**

16888 кв.16. Парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут на трубе ГВС ф  
89,течь устранили

16942 кв 13 требуется замена участка трубы ГВС ф 89-1м. ВЫПОЛНЕНИЕ:  
обследовали, на трубе ГВС установлен хомут,труба находится не в аварийном  
состояние,замена не требуется,утечек не обнаружено

17059 кв 15 ГВС не соответствует норме повтор 23.09.2013(требуется установка  
циркуляционного насоса на ГВС) ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера

17210 кв 13 требуется замена участка трубы ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент  
обследования утечек не обнаружено,труба ГВС находится не в аварийном  
состоянии,замена не требуется

17501 запуск системы отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли э/узел,запустили систему  
отопления

17634 кв 15 нет отопления в квартире повтор 30.09.2013 кв 28(245244),36(245445)  
повтор 01.10.2013 кв 22(245122) ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

**Участок уборки территории и мусоропроводов 5 151,16**

**Участок электротехнических работ 905,51**

31.10.2013 40 659,40

**Абонентское обслуживание 669,29**

**Аварийно-диспетчерское обслуживание 1 299,21**

**АУП 433,07**

**Вывоз и утилизация ТБО 2 204,72**

**Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 570,87**

**Материалы Ремонтно-строит участок 2 637,61**

**Материалы Сантехника 17 341,56**

**Обслуживание лифтового хозяйства 3 032,00**

**Паспортно-визовая служба 354,33**

**Участок ремонтно-строительных работ 835,73**

19529 кв 33 застеклить оконную раму на 9 этаже ВЫПОЛНЕНИЕ: застеклил 2 оконные рамы	
20990 кв 7 прочистить вент. канал ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили вентиляционный канал.	
20992 кв 13 отремонтировать дверь м/приемника ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили дверь м/приемника	
<b>Участок санитарно-технических работ</b>	<b>4 360,03</b>
18250 кв.30, 34,26(246695),14(9126843735) - нет отопления во всей квартире. Повторно 02.09.13. ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
18701 кв 8 нет отопления в квартире повтор 04.10.2013 кв 28(245244) повтор 07.10.2013 кв 8 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
19542 кв 28 нет отопления в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
19600 кв 8 нет отопления в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
19908 36,30,28 отсутствует холодная и горячая вода в кране ВЫПОЛНЕНИЕ: течь трубы на ХВС ф100 на вводе в дом,требуется сварка	
19964 кв-16 Нет отопления в 3-х комнатах и на кухне повтор 14.10.2013 кв 32 повтор 22.10.2013 кв 32 ВЫПОЛНЕНИЕ: Батареи чуть теплые (в работе, воздуха нет), низкий теплофидат. Кв.32 и кв.16-один стояк	
19982 кв 35 течь трубы на ХВС ф100 на вводе в дом,требуется сварка ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок трубы ГВС ф 89-2м.,течь устранили,открыли ХВС,ГВС на 2 дома(Береговая 66,68)	
21217 16 отсутствует отопление комната,кухня ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
21254 закрыть э/узлы,бойлер ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли э/узел для проведения ремонтных работ, после проведения работ э/узел открыли	
21319 1 подъезды обработать стояки отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
21335 кв 5 нет отопления в 2 комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления.	
21381 кв 8 шум воды в подвале передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут на трубе ГВС	
21738 кв-13 Течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили засор в трубопроводе КНЗ в подвале .	
21768 кв 15 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера	
<b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>	<b>5 838,30</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>	<b>1 082,68</b>
	<b>30.11.2013</b>
	<b>22 934,23</b>
<b>Абонентское обслуживание</b>	<b>472,44</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>	<b>1 535,43</b>
<b>АУП</b>	<b>393,70</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>	<b>1 062,99</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>	<b>604,25</b>
<b>Материалы Сантехника</b>	<b>1 865,51</b>
<b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>	<b>3 032,00</b>
<b>Паспортно-визовая служба</b>	<b>354,33</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>	<b>967,36</b>

**Участок санитарно-технических работ****5 046,75**

22068 заменить участок трубы ф57 на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили ХВС и ГВС, демонтаж ГВС, врезка, замена участка трубы и сборки

22163 кв 15 горячая вода не соответствует норме, замена задвижки на ГВС ф80  
ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили задвижку ф80 на ГВС в подвале

22231 кв 13 свищ на трубе ГВС на бойлере ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется замена участка трубы ГВС ф 89-1м.

22250 кв 13 требуется замена участка трубы ГВС ф 89-1м. на бойлере  
ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок трубы ГВС ф 89-1м.

22607 кв 36,12,28 нет отопления в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления. Стояки в работе. Нет перепада давления в трассе.

22672 Кв.36,28. Нет отопления в квартире повтор 14.11.2013 кв 16,32,36,28,12,8 повтор 15.11.2013 кв 36,28,8. Повтор 17.11.13 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

22682 кв 16 отсутствует отопление в 3-х комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления, низкие параметры теплофикаата

22923 кв 12,8,28 отсутствует отопление в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления

23175 кв 28 чуть теплые батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

23277 кв 33,28 ,14 чуть теплые батареи в квартире повтор 22.11.2013 кв (нет отопления в угловой комнате 245020) ВЫПОЛНЕНИЕ: Параметры : подача 52оС, обратка 30оС, смешанное 34оС

23509 кв 16 чуть теплые батареи в квартире повтор 25.11.2013 кв 8,28,20  
ВЫПОЛНЕНИЕ: параметры: падача 52оС, обратка 30оС, смешанное 34оС

23661 кв 33 батареи в квартире чуть теплые, Т=15оС- 16оС, кв 8 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы на э/узле, обработали стояки отопления

23708 кв 15 горячая вода не соответствует норме повтор 27.11.2013 кв 15(на 27.11.2013 требуется установка циркуляционного насоса на ГВС) ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется установка циркуляционного насоса на ГВС

23770 кв 13 демонтаж фильтра на э/узле ВЫПОЛНЕНИЕ: сняли сетки фильтра, прочистили фильтра на обратке и подаче теплофикаата, заменили прокладки, регулировочные работы на э/узле, обработали стояки отопления

**Участок уборки территории и мусоропроводов****6 221,52****Участок электротехнических работ****1 377,95****31.12.2013****30 496,10****Абонентское обслуживание****472,44****Аварийно-диспетчерское обслуживание****1 535,43****АУП****374,02****Вывоз и утилизация ТБО****2 204,72****Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.****1 082,68****Материалы Благоустройство территории****29,87****Материалы Ремонтно-строит участок****1 316,55****Материалы Сантехника****6 308,44****Материалы Электрика****202,25****Обслуживание лифтового хозяйства****3 032,00****Паспортно-визовая служба****354,33****Техническое обслуживание газового оборудования****590,55**

**Участок ремонтно-строительных работ**  
**Участок санитарно-технических работ**

**982,89**  
**5 127,76**

24127 кв 20 чуть теплые батареи в квартире повтор 04.12.2013 кв 12 повтор 11.12.2013 кв 16 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления, низкие параметры теплофикаата

24503 кв 33 чуть теплые батареи повтор 10.12.2013 кв 33 повтор 19.12.2013 кв 12(245020) ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления, низкие параметры теплофикаата

25467 кв 16 чуть теплые батареи в кв-ре 15оС, +30,34,33(темп.=15-17 градусов)21.12. звонили с МЧС ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления, низкие параметры теплофикаата

25595 кв 16 температура в квартире не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления, низкие параметры теплофикаата

25614 кв 16 температура в квартире 12Со ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления, низкие параметры теплофикаата

25808 кв 13 свищ на трубе подачи теплофикаата ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали, утечки не обнаружено

25809 кв 13 течь трубу ГВС в подвале, требуется замена участка трубы ф 32-5м. ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили 2 свища на трубе ГВС ф 89,заменяли участок трубы ф 40-5м. на стояке ГВС

**Участок уборки территории и мусоропроводов**  
**Участок электротехнических работ**

**5 740,44**  
**1 141,73**

<b>Итого</b>
799,20
1 242,34
46 850,75
164 552,35
1 466,43
10 499,21
8 299,74
<b>233 710,02</b>